



## Klima Kullanım Talimatı

Doküman No:	KUTEM.TL.0005
Yayın Tarihi:	21.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

### 1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM)'ndeki klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek

### 2. KAPSAM

Bu talimat Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) bünyesindeki klima cihazlarının kullanımını ve periyodik bakımını kapsar.

### 3. TANIMLAR

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Müdür tarafından görevlendirilen personel ve Yetkili Firma sorumludur.

### 5. UYGULAMA

#### 5.1. Genel

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bildirilir ve LS-010 "Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi"nde gösterilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

#### 5.2. Bakımın Yapılması

**5.2.1.** Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

**5.2.2.** Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

**5.2.3.** İç ünite de bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

**5.2.4.** Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

**5.2.5.** Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

**5.2.6.** Su gideri kontrolü yapılır.

**5.2.7.** Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.



## Kaza Önleme Talimatı

<b>Doküman No:</b>	KUTEM.TL.0005
<b>Yayın Tarihi:</b>	21.11.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	2/2

5.2.8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

## 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1 İlgili Klima Cihaz Kullanım Talimatı

<b>HAZIRLAYAN</b> .../.../...  İMZA	<b>ONAYLAYAN</b> .../.../...  İMZA
--	---